



PORE  
GIŻYCKO

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna  
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  
11-500 Giżycko ul. Smętka 5  
tel/fax 087 428 3315; tel. 087 428 10 28 ; 0 516 141 282  
[www.poregizycko.pl](http://www.poregizycko.pl)  
e-mail: [poradnia2dyrektor@wp.pl](mailto:poradnia2dyrektor@wp.pl)  
Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna  
11-500 Giżycko ul. Smętka 5 ; te. 87 428 66 63

PORE. 221.17. 2018

Giżycko, dn. 25.09.2018

### ODPOWIEDŹ NA PYTANIA Z DNIA 23.09.2018

Dotyczy zapytania ofertowego pn. wykonanie inwestycji polegającej na wymianie wewnętrznej instalacji elektrycznej w części budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Giżycku, ul. Smętka 5.

#### Pytania:

- 1) zarówno w przedmiarze robót, jak i reszcie dokumentacji brakuje informacji o wymaganiach co do oświetlenia zewnętrznego na budynku biblioteki (moc, strumień świetlny, stopień ochrony, itp.)
- 2) zarówno w przedmiarze robót, jak i reszcie dokumentacji brakuje informacji o wymaganiach co do kamery na budynku biblioteki, jedyną informacją jest możliwość przesyłania obrazu (nie sprecyzowano czy przewodowo czy bezprzewodowo, czy obraz ma być nagrywany, jeżeli tak, to na jaki okres czasu (tydzień / miesiąc / dwa miesiące), czy już jest obecny rejestrator ( jeżeli jest to gdzie jest umiejscowiony i jaka jest odległość, czy ma to być kamera również nocna( jeżeli tak to na jaka odległość ma widzieć ) i czy z możliwością nagrywania dźwięku / podsluchu
- 3) jaki typ instalacji wziąć pod uwagę, ponieważ projekt instalacji mówi o całej instalacji natynkowej łącznie z włącznikami, gniazdami i itp., natomiast opis i przedmiar wskazuje częściowo natynkowo, częściowo podtynkowo.
- 4) brak informacji czy ma być wykonany pomiar natężenia oświetlenia, który powinien spełniać odpowiednie wymogi.
- 5) brak informacji czy tablica TG/TL jest już uziemiona, czy też należy wykonać dodatkowe uziemienie
- 6) czy są ograniczenia czasowe w ciągu dnia, w jakich można pracować na obiekcie
- 7) która ze stron umowy zapewnia i pokrywa koszty usunięcia odpadów budowlanych oraz starych opraw oświetleniowych

#### Odpowiedzi:

1. Oprawa oświetlenia zewnętrznego ma spełnić funkcję oświetlenia dozorowego fragmentu dziedzińca bez szczególnych wymagań co do natężenia oświetlenia i strumienia świetlnego o stopniu ochrony IP56.
2. Tak jak w odpowiedzi na pkt 1 kamera ma spełnić funkcję dozorową, w związku z tym winna mieć możliwość zapisu tygodniowego ( chyba że inwestor zaleci inaczej) z możliwością nagrywania dzień/noc, reagująca na ruch, bez nagrywania dźwięku na odległość ok. 20 m.
3. Zgodnie z zapisem w dokumentacji wykonawca winien ocenić istniejącą instalację i w zależności od oceny wykorzystać część instalacji podtynkowej lub ułożyć nową w listwach na tynku.
4. Tak, pomiar natężenia oświetlenia należy wykonać .
5. Tablica istniejąca jest uziemiona.
6. Prace można prowadzić między 8.00-18.00
7. Prace porządkowe w ramach zadania wykonane mają być przez wykonawcę.

Z poważaniem  
Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji  
  
mgr Bożena Maria Giedziuszewicz